

# Vedlegg B - 4A

## Krav til teknisk plan for kommunale anlegg

Teknisk plan må ta utgangspunkt i VA-norma til kommunen, og bør minst innehalde:

- Informasjon om omfang av tiltak t.d.:
  - generell info om bakgrunn
  - planlagt løysing
  - ansvarleg søkjar
  - tidsplan
- Oversiktsplan av heile området, slik at ein veit at alle tomter er ivareteke (også evt nye felt)
  - plan /kart må vise kommunal leidning med tilkoplingspunkt og omsøkte stikkeidningar
  - trykk ved høgaste og lågaste tilkoplingspunkt (trykktaf/forhold på leidningsnett)
- Planlagte anlegg vist med:
  - terrenginngrep
  - påførte røyr/leidningstypar, kvalitet og dimensjonar
  - kumplasseringar
  - alle stoppekrantar etc.
- Lengdeprofil som viser:
  - terrenghøgder
  - anteke kote topp vannledning i kummar (overdekning eller varmekabel?)
  - anteke kote innvendig botn avløps-/spillvannsledning i kummar
  - fallforhold
- Vedlikehald:
  - plan for utspyling, etter at kommunen har utført hovudspyling
  - dersom pumpestasjon, plan for vedlikehald eller avtale om dette
- Ansvar:
  - grunnavtalar for omsøkt trase'
- Anna:
  - vurdering av grøftestengslar skal vurderast
  - vurdering av overvatn, påverknad på dette og avrenning frå området
  - vurdering av behov for brannvassdekning i området
  - det bør også vere med informasjon om kva kvalitetssikring ein har under legging, utsjekk av røyr og kummar for å sikre at «laget» får god kvalitet på utført arbeid ( t.d. lekkasje- eller trykktest).